# 精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 國立台北商業大學
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 台北市中正區濟南路一段321號
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間: 115年08月12日13:24-13:43
收樣時間: 115年08月12日
報告日期: 115年08月18日
報告編號: EV26HH165#30 ~ #39
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法: NIEA W101.57A

| 檢測項目 | 單位 | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值 | | 檢測方法 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 行政大樓-2F電梯梯廳 #30 | 六藝樓-4F 404教室前 #31 | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <5 | <5 | NIEA E203.56B | |
| | | 五育樓-5F 504教室前 #32 | 五育樓-4F 408教室前 #33 | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <5 | 8 | NIEA E203.56B | |
| | | 五育樓-2F 204教室前 #34 | 五育樓-1F永續中心 #35 | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | 15 | <5 | NIEA E203.56B | |
| | | 圖書館-6F右側 #36 | 承曦樓-10F右側 #37 | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <5 | <5 | NIEA E203.56B | |
| | | 承曦樓-4F右側 #38 | 行政大樓-3F教務處內 #39 | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <5 | <5 | NIEA E203.56B | |
| | | 以 下 空 白 | | | |

備註:
1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
   無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
   有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管:許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗室主管:許崇仁

# 精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 國立台北商業大學
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 台北市中正區濟南路一段321號
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間: 115年08月12日 13:24-13:43
收樣時間: 115年08月12日
報告日期: 115年08月18日
報告編號: EV26HH165#30 ~ #39
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法: NIEA W101.57A

| 檢測項目 | 單位 | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值 | | 檢測方法 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 行政大樓-2F電梯梯廳 #30 | 六藝樓-4F 404教室前 #31 | | |
| 大腸桿菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | NIEA E215.53C | |
| | | 五育樓-5F 504教室前 #32 | 五育樓-4F 408教室前 #33 | | |
| 大腸桿菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | NIEA E215.53C | |
| | | 五育樓-2F 204教室前 #34 | 五育樓-1F永續中心 #35 | | |
| 大腸桿菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | NIEA E215.53C | |
| | | 圖書館-6F右側 #36 | 承曦樓-10F右側 #37 | | |
| 大腸桿菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | NIEA E215.53C | |
| | | 承曦樓-4F右側 #38 | 行政大樓-3F教務處內 #39 | | |
| 大腸桿菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | NIEA E215.53C | |
| | | 以 下 空 白 | | | |

備註:
1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示,並於備註欄註明其方法偵測極限 (MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
   無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
   有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
5. 依據113.11.25環境部環部水字第1131072826號令飲用水水質標準:大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管:許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗室主管:許崇仁 許崇仁

# 精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 國立台北商業大學(桃園校區)
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 桃園市平鎮區福龍路1段100號
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間: 115年08月26日13:57-14:06
收樣時間: 115年08月26日
報告日期: 115年09月02日
報告編號: EV26HH346#1-#2, #4-#5
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法: NIEA W101.57A

| 檢測項目 | 單位 | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值 | | 檢測方法 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 圖資行政大樓4F(校長室) #1 | 教學大樓5F(左) #2 | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <5 | 85 | NIEA E203.56B | |
| | | 宿舍大樓5F(左) #4 | 宿舍大樓6F(右) #5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | 23 | <5 | NIEA E203.56B | |
| | | 以下空白 | | | |

備註:
1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
   無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
   有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管:許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗室主管: 許崇仁

# 精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 國立台北商業大學(桃園校區)
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 桃園市平鎮區福龍路1段100號
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間: 115年08月26日13:57-14:06
收樣時間: 115年08月26日
報告日期: 115年09月02日
報告編號: EV26HH346#1-#2, #4-#5
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法: NIEA W101.57A

| 檢　測　項　目 | 單　位 | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值 | | 檢測方法 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 圖資行政大樓4F(校長室)<br>#1 | 教學大樓5F(左)<br>#2 | | |
| 大腸桿菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | NIEA E215.53C | |
| | | 宿舍大樓5F(左)<br>#4 | 宿舍大樓6F(右)<br>#5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 大腸桿菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | NIEA E215.53C | |
| | | 以 下 空 白 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註:
1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
   無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
   有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
5. 依據113.11.25環境部環部水字第1131072826號令飲用水水質標準:大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何 賢 德
檢驗室主管:許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗室主管:許崇仁 許崇仁

# 精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 國立台北商業大學(桃園校區)
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 桃園市平鎮區福龍路1段100號
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間: 115年08月26日14時01分
收樣時間: 115年08月26日
報告日期: 115年09月02日
報告編號: EV26HH346#3
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法: NIEA W101.57A

| 檢　測　項　目 | 單　位 | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值 | | 檢測方法 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 教學大樓2F(左)<br>#3 | | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | TNTC[註5] | | NIEA E203.56B | |
| | | 以 下 空 白 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註:
1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
   無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
   有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
5. 總菌落數TNTC表示大於6000 CFU/ml。

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何 賢 德
檢驗室主管:許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗室主管:許崇仁 許崇仁

# 精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 國立台北商業大學(桃園校區)
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 桃園市平鎮區福龍路1段100號
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間: 115年08月26日14時01分
收樣時間: 115年08月26日
報告日期: 115年09月02日
報告編號: EV26HH346#3
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法: NIEA W101.57A

| 檢　測　項　目 | 單　位 | 行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值 | | 檢測方法 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 教學大樓2F(左)<br>#3 | | | |
| 大腸桿菌群 | MPN/100mL | <1 | | NIEA E215.53C | |
| | | 以 下 空 白 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註:
1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
   無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
   有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
5. 依據113.11.25環境部環部水字第1131072826號令飲用水水質標準:大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何 賢 德
檢驗室主管:許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗室主管:許崇仁 許崇仁